

平江县应急管理局工贸股 安全生产检查隐患台账表

序号	企业名称	所在地	检查时间	检查隐患	整改时限	整改建议	复查时间	复查情况	行政处罚金额(万元)
1	湖南方得电子科技有限公司	天岳新区创新创业园	#####	1、企业今年应急救援演练记录不全（无人员签到）； 2、石油醚使用岗位缺少安全风险告知卡。	2025/1/3	1、完善应急救援演练记录； 2、石油醚使用岗位按要求张贴安全风险告知卡。	2025/1/3	已完成整改	
2	湖南北罗霄科技有限责任公司	天岳新区创新创业园	#####	1、企业新进员工已进行三级教育培训，但未经考试合格后上岗作业； 2、车间内物料堆放杂乱； 3、车间岗位安全操作规程缺失。	2025/1/3	1、新进员工已进行三级教育培训，按要求经考试合格后上岗作业； 2、车间内物料按要求堆放； 3、补充车间岗位安全操作规程	2025/1/3	已完成整改	
3	平江县先兴铜工艺品厂	福寿山镇	#####	1、灌蜡车间配电箱体与箱门之间无跨接线； 2、企业第三季度安全教育培训记录不全（未见培训签	2025/1/4	1、灌蜡车间配电箱体与箱门之间增加接线； 2、完善企业第三季度安全教育培训记录。	2025/1/4	已完成整改	
4	平江县鑫盛铜器厂	瓮江镇	#####	1、配电箱体与箱门之间无跨接线，且配电箱积尘过多； 2、氩弧焊岗位气瓶未做防倾倒措施。	2025/1/9	1、补充配电箱体与箱门之间，清理配电箱积尘； 2、氩弧焊岗位气瓶按要求做防倾倒措施。	2025/1/9	已完成整改	

5	平江县方爹食品有限公司	木金乡	#####	1、隐患排查治理工作记录不规范，流于形式（无检查人员签名）。	2025/1/10	1、隐患排查治理工作按要求记录规范填写。	2025/1/10	已完成整改	
6	平江县豫香食品有限公司	加义镇	#####	1、企业安全生产教育培训记录不全（未见签到）； 2、锅炉房配电箱和箱门跨接线缺失。	2025/1/10	1、完善安全生产教育培训记录； 2、锅炉房配电箱和箱门之间增加跨接线。	2025/1/10	已完成整改	
7	平江县田良君食品厂	安定镇	#####	1、企业建立全员安全责任制，未落实到每一个员工，并签订责任书； 2、企业有安全检查记录，未建立隐患整改台帐； 3、有限空间作业区域进出口门未上锁，且调节池观测孔违规打开。	2025/1/10	1、建立全员安全责任制，落实到每一个员工，并签订责任书； 2、企业按要求组织安全检查记录，建立隐患整改台帐； 3、有限空间作业区域进出口门上锁。	2025/1/10	已完成整改	
8	平江县李辉食品厂	梅仙镇	#####	1、企业的全员安全生产责任制，未落实到全员，并签订责任书； 2、蒸汽发生器安全警示标志缺失“当心高温”。	2025/1/11	1、建立全员安全生产责任制，落实到全员，并签订责任书； 2、蒸汽发生器增加安全警示标志“当心高温”。	2025/1/11	已完成整改	

9	平江县马力菜业有限公司	梅仙镇	#####	1、企业隐患排查治理未落实闭环管理; 2、企业全员安全责任制，未落实到每一个员工，并签订	2025/1/11	1、企业隐患排查治理按要求整改，落实闭环管理； 2、企业建立全员安全责任制，落实到每一个员工，并签订责任书。	2025/1/11	已完成整改	
10	湖南神山酒业有限公司	三墩乡	#####		企业停产停业		企业停产停业	已完成整改	